



Gminna
Spółka Komunalna
Sp. z o.o.

ul. Techników 18, 41-403 Chełm Śląski
tel./fax 32 225 76 92 NIP 6462705287
REGON 240234901 KRS 0000248986

Chełm Śląski, 31.07.2018 r.

Do wszystkich wykonawców

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(do zapytania wykonawcy z dnia 27.07.2018 r.)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn.: **Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Skalnej w Chełmie Śląskim**

W związku z prośbą skierowaną do Zamawiającego przez wykonawcę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – zwanej dalej „SIWZ”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą p.z.p.”, Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania zadane przez wykonawcę.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w przedmiotowym postępowaniu zastosowanie rur w klasie SDR 17.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Zamawiający informuje, że ze względu na prowadzoną intensywną eksploatację górniczą, należy bezwzględnie zastosować rury typu SDR 11 PE RC.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur jednowarstwowych PEHD.

Wyjaśnienie do pytania nr 2:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza do stosowania rur jednowarstwowych.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie zasuw z żeliwa sferoidalnego czy szarego.

Wyjaśnienie do pytania nr 3:

Zamawiający informuje, że zasuw do zabudowy na wodociągu, zastosować z żeliwa sferoidalnego.

Niniejsze wyjaśnienie treści SIWZ zostaje załączone do SIWZ i stanowi jej integralną część.

W imieniu Zamawiającego

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr Piotr Szpitalny