



Szerokość wykopu przewodów wodociągowych w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej				
Średnica nominalna rury	Szerokość wykopu [m]			
	Głębokość < 1,00 m	Głębokość od 1,00 i do 1,75 m	Głębokość > 1,75 i do 4,00 m	Głębokość > 4,00 m
150, 200	0,80	0,80	0,90	1,00
300	0,90	0,90	0,90	1,00
400	1,20	1,20	1,20	1,20
500	1,20	1,20	1,20	1,20
600	1,30	1,30	1,30	1,30

UWAGA:

1. Wypełnienie wykopu H2 w zależności od gł. posadowienia kanalizacji
2. Minimalne wskaźniki zagęszczenia w pasie drogowym:
 - dla warstw o głębokości do 2,0 m - 1,0
 - dla warstw powyżej 2,0 m głębokości - 0,97
3. Minimalne wskaźniki zagęszczenia poza pasem drogowym:
 - dla obsypki (30cm powyżej rury) - 0,97
 - dla zasyпки - 0,50

JAN SZCZEPANEK

Upr. bud. nr 299/81, 72/94

PROJEKTOWO – WYKONAWCZE

Zewn. Sieci wod. – kan., gazowych i ciepłych

43-100 Tychy

ul. Flamingów 26

tel. 609041599

OBIEKT: **BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w ulicy Kolberga w Chełmie Śląskim**

FAZA: **P. B. – Wyk.**

MIEJSCOWOŚĆ:

CHEŁM ŚLĄSKI

BRANŻA: **SANITARNA**

NAZWA RYS.:

PRZEKRÓJ WYKOPU

SKALA:

Projektował:

Jan Szczepanek
Upr. bud. nr. 72/94, 299/81

RYS. NR

KS 7

Sprawdził:

mgr inż. Jacek Kutniowski
Upr. bud. nr. 498/92

data: X/2015r